



OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

Tel: 020/431-777, fax: 020/426-146

Klasa: 404-04/17-01/12

Urbroj: 191-2.24.4/2-17-04

Dubrovnik, 14. srpnja 2017. godine

PREDMET: I. odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dostavu dodatne dokumentacije u postupku jednostavne nabave usluge „ISPITIVANJA SUSTAVA ODVODNJE NA VODONEPROPUSNOST, STRUKTURALNU STABILNOST I FUNKCIONALNOST“, ev. broj nabave: 1-25-17/JN
- svim zainteresiranim gospodarskim subjektima -

Poštovani.

Dana 12. srpnja 2017. godine putem maila zaprimljen je zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta kojim se traži dostava dodatne dokumentacije u svrhu podnošenja ponude u gore navedenom postupku jednostavne nabave.

Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta glasi:

„vezano za objavljeni upit za dostavu ponude – Usluga ispitivanja sustava odvodnje na vodonepropusnost, strukturnu stabilnost i funkcionalnost sustava odvodnje OB Dubrovnik, ev. br. nabave: 1-25-17/JN, molimo Vas da nam dostavite AUTOCAD nacrt odvodnje i tehničke podatke (volumen) za objekte: bazeni, mastolovi, separatori i biorotor.

Traženi podatci su nam potrebni da bi smo mogli izraditi kvalitetnu ponudu.“

ODGOVOR NARUČITELJA:

Nastavno na navedeni zahtjev, podaci su sljedeći:

BIOROTOR:

Tehnički podaci

Dimenzije uređaja:

- dužina: 6500 mm
- širina: 2250 mm
- visina: 2250 mm
- dužina biokorita: 3960 mm
- širina biokorita: 1950 mm
- promjer priključnih cijevi: 0200 mm

SEPARATOR:

OLEOPATOR-K 15-20 SF 1500 (prilog u pdf-u, str. 14)

BAZEN:

cca. 12 m³

MASTOLOVAC:

cca. 4,5 m³

Budući da nismo u posjedu sve dokumentacije, procijenjujemo podatke volumena za bazen i mastolovac.

Također radi lakšeg podnošenja ponuda prilažemo katastar instalacija u dwg. formatu.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

Prilog:

- katalog separatora u kojemu se na 14. stranici nalaze tehn.karakteristike našeg separatora
- katastar instalacija u dwg. formatu